



EFFECTIS ERA AVRASYA TEST ve BELGELENDİRME AŞ
Dilovası OSB Mahallesi Fırat Caddesi No: 18
Dilovası, Kocaeli / TÜRKİYE
www.effectis.com

TEST SONUÇ BELGESİ

No: EEA – 2000 – 0142 – Rev1

Bu belgede tanımlanan ürünlerin yangına dayanım testleri Efectis Era Avrasya Test Laboratuvarı'nda 04.11.2020 tarihinde belirtilen standart kapsamında gerçekleştirilmiştir:

TS EN 1366-2:2015

Yangın Damperi – DTY-08

YANGINA DAYANIM SINIFI
El 240 (v _e , i→o) S

Piyasaya süren firma:

DOĞUŞ TEKNİK KLİMA HAVALANDIRMA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Oruçreis Mah. Vadi Cad. Giyimkent sitesi B70 Blok No:76 Esenler,
İstanbul/TÜRKİYE

Üretici firma:

DOĞUŞ TEKNİK KLİMA HAVALANDIRMA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Malkara Organize Sanayi Bölgesi, 1. Yol No:1 Malkara,
Tekirdağ/TÜRKİYE

e-imzalıdır

Ali BAYRAKTAR
Laboratuvar Müdürü
23.05.2023

Bu belge, test sonuçlarının bir beyanıdır ve ürünün tip onayını veya belgelendirmesini temsil etmez. Ürün özellikleri ve uygulama alanı ile ilgili tüm detayları EEA-20-184 – Rev1 numaralı raporda tanımlanmıştır.

