



EFFECTIS ERA AVRASYA TEST ve BELGELENDİRME AŞ
Dilovası OSB Mahallesi Fırat Caddesi No: 18
Dilovası, Kocaeli / TÜRKİYE
www.effectis.com

TEST SONUÇ BELGESİ

No: EEA – 2200 – 0002

Bu belgede tanımlanan ürünlerin yangına dayanım testleri Efectis Era Avrasya Test Laboratuvarı'nda 21.01.2022 tarihinde belirtilen standart kapsamında gerçekleştirilmiştir:

TS EN 1366-10:2011+A1:2017

Çoklu Kompartımanlı Otomatik Duman Kontrol Damperi – “DTY-10”

YANGINA DAYANIM SINIFI
E120 (V_{ew} – i→o) S500C₃₀₀AAmulti

Piyasaya süren firma:

DOĞUŞ TEKNİK KLİMA HAVALANDIRMA SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.
Oruçreis Mah. Vadi Cad. Giyimkent Sitesi B70 Blok No:76 Esenler,
İstanbul / TÜRKİYE

Üretici firma:

DOĞUŞ TEKNİK KLİMA HAVALANDIRMA SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.
Malkara OSB. 1. Yol No:1 Malkara, Tekirdağ / TÜRKİYE

e-imzalıdır

Ali BAYRAKTAR
Laboratuvar Müdürü
22.03.2022

Bu belge, test sonuçlarının bir beyanıdır ve ürünün tip onayını veya belgelendirmesini temsil etmez. Ürün özellikleri ve uygulama alanı ile ilgili tüm detayları EEA-22-007 numaralı raporda tanımlanmıştır.

